

Описание поставляемого товара, работ, услуг:

№ п/п	Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристика поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг	Ед. изм.	Кол-во
1	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара на объектах	Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара на объектах с организацией передачи сигналов на пульт подразделений пожарной охраны. Передача сигналов о срабатывании пожарной сигнализации (ПС) на пульт подразделения пожарной охраны производится с целью оперативного реагирования на срабатывания системы пожарной сигнализации, выполняется в соответствии с требованиями норм действующего законодательства РФ. Передача сигналов на пульт подразделения пожарной охраны будет осуществляться бесперебойно. Техническое обслуживание (ТО) систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ) проводится для поддержания в рабочем состоянии оборудования систем в процессе их эксплуатации, путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния и устранения возникающих неисправностей. Состав обслуживаемого оборудования указан в Таблице 1 и Таблице 2. Порядок и объем проводимых работ определяется эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО. Виды работ и периодичность технического обслуживания оборудования указана в Таблице 3.	Усл.ед.	2616

Таблица 1

Виды оборудования в подразделениях ОГАУЗ ИГКБ № 8, подлежащего техническому обслуживанию

№п/п	Наименование оборудования
	ул. Ярославского, 300 Гаражи (5 шт.)
1.	ППКОП Барьер Б-10
2.	ИК- пассивный
3.	ИО- 102-26
4.	Оповещатель световой Маяк 12с
5.	Клавиатура Барьер
	ул. Ярославского, 300 Пищеблок стационара
6.	ППКОП Барьер Б-10
7.	ИК- пассивный
8.	ИО- 102-26
9.	ППКОП Сигнал-20П
	ул. Баумана, 191 Лаборатория
10.	ППКОП Барьер Б-10
11.	ИК- пассивный
12.	ИО- 102-26
13.	Извещатель акустический
14.	Извещатель КТС
15.	Оповещатель световой Маяк 12с
16.	Клавиатура Барьер
	ул. Баумана, 191 Клиника "Линия жизни"
17.	ППКОП Барьер Б-10

18.	ИК- пассивный
19.	ИО- 102-26
20.	Извещатель акустический
21.	Извещатель КТС
22.	Оповещатель световой Маяк 12с
23.	Клавиатура Барьер
	ул. Академика Образцова, 27 Кабинет УЗИ филиала взрослой поликлиники
24.	ППКОП Барьер Б-10
25.	ИК- пассивный
26.	ИО- 102-26
27.	Извещатель акустический
28.	Оповещатель световой Маяк 12с
29.	Клавиатура Барьер
	ул. Академика Образцова, 27 Детская поликлиника
30.	ППКОП Барьер Б-10
31.	Извещатель КТС
32.	Клавиатура Барьер
	ул. 1-я Кировская, 41 Амбулаторная поликлиника
33.	ППКОП Барьер Б-10
34.	ИК- пассивный
35.	ИО- 102-26
36.	Извещатель акустический
37.	Оповещатель световой Маяк 12с
38.	Извещатель КТС
39.	Клавиатура Барьер
	ул. Баумана, 214 "А" Взрослая поликлиника
40.	ППКОП Барьер Б-10
	ул. Баумана, 206 Детская поликлиника
41.	ППКОП Барьер Б-10
42.	Извещатель КТС
43.	Клавиатура Барьер
	ст. Батарейная, ул. Ангарская, 11 Амбулаторная поликлиника
44.	Извещатель ИК+БС
45.	ИО- 102-26
46.	Извещатель КТС
	п. Вересовка, ул. 3-я Дачная, 44 Амбулаторная поликлиника
47.	ППКОП Сигнал-20П
48.	ПКУ С-2000
	с. Мамоны, ул. Садовая, 7 Фельдшерско-акушерский пункт
49.	Извещатель ИК+БС
50.	ИО- 102-26
51.	Извещатель КТС
52.	Оповещатель световой Маяк 12с
	ул. Баумана, 235/4 Филиал детской поликлиники
53.	ППКОП Сигнал-20П
54.	ИК- пассивный
55.	ИО- 102-26
56.	Извещатель КТС
57.	Оповещатель световой Маяк 12с
	ул. Ярославского, 300 Стационар
58.	ППКОП Барьер Б-10
59.	ИК- пассивный
60.	ИО- 102-26
61.	Оповещатель световой Маяк 12с
62.	Клавиатура Барьер
	ул. Академика Образцова, 27 Филиал взрослой поликлиники
63.	ППКОП Барьер Б-10
64.	Извещатель КТС
	ул. Партизанская, 74 "Ж" Отделение профилактических осмотров
65.	ППКОП Барьер Б-10
66.	Извещатель КТС

**Состав оборудования,
подлежащего техническому обслуживанию**

№ п/п	Перечень технических средств автоматической охранно-пожарной сигнализации	Ед. изм.	Кол-во
1	Извещатель пожарный дымовой	шт.	1549
2	Извещатель охранный инфракрасный	шт.	230
3	Извещатель охранный магнитоконтактный	шт.	206
4	Извещатель охранный поверхностный, звуковой	шт.	45
5	Извещатель пожарный тепловой	шт.	26
6	Извещатель пожарный ручной	шт.	109
7	Извещатель оповещатель	шт.	127
8	Прибор приемо-контрольный (до 20 шлейфов)	шт.	46
9	Пульт управления	шт.	18
10	Блоки бесперебойного питания	шт.	79
11	Световой сигнализатор «ВЫХОД»	шт.	85
12	Светильники эвакуационного и резервного освещения	шт.	96

Таблица № 3

Виды работ и периодичность работ по ТО систем ОПС и СОУЭ.

№ п/п	Виды работ	Периодичность обслуживания
1	Проверка состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры – внешний осмотр составных частей систем (приемно-контрольного устройства, извещателей, оповещателей, источников питания, шлейфов сигнализации и т.п.), состояния гибких соединений (переходов) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, наличие пломб (печатей)	ежемесячно
2	Проверка срабатывания извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств – контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие защитных крышек, кожухов, пломб	ежемесячно
3	Проверка работоспособности основных и резервных источников электропитания, автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	ежемесячно
4	Проверка работоспособности составных частей систем (приемно-контрольного устройства, извещателей, оповещателей, источников питания, шлейфов сигнализации и т.п., измерение параметров шлейфов сигнализации и т.п.)	ежемесячно
5	Профилактические работы	ежемесячно
6	Проверка общей работоспособности системы, комплекса в целом	ежемесячно
7	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	1 раз в полгода
8	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	1 раз в полгода

Генеральный директор ООО «Эмерком»
(должность)



[Handwritten signature]

/Дамбуева Екатерина Владимировна/
(ФИО)