



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001
17.06.2020 № *832*
На № _____ от _____

В ответ на запрос № 95008 от 15.06.2020г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на оказание услуг по проведению паспортизации и аэродинамических испытаний вентиляционных систем, замеров кратности воздухообмена путем запроса котировок в электронной форме № 167-20 (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
	<p>Согласно п 1 Раздела 30 участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:</p> <ul style="list-style-type: none">- наличие аттестата аккредитации испытательной лаборатории (право на проведение измерения эффективности вентиляционных систем);- наличие аттестата аккредитации органа инспекции (право на оценку эффективности вентиляции). <p>Просьба разъяснить необходимость наличия аттестата аккредитации органа инспекции, так как отсутствие данного аттестата никак не влияет на качество проведения исследований эффективности вентсистем, а экспертное заключение о соответствии/несоответствии результатов можно получить в сторонних организациях, аккредитованных в соответствующем порядке</p>	<p>Требование к участнику закупки о наличии аттестата аккредитации органа инспекции установлено в связи с тем, что согласно п. 1.1. Технического задания Извещения результатом оказания услуг по проведению паспортизации и аэродинамических испытаний вентиляционных систем, замеров кратности воздухообмена является экспертное заключение об эффективности вентиляционных систем.</p>

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Земцов А.В.
(3952) 50-23-21



[Signature]
/Ж.В. Есева