



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»


Ярославского ул., д. 300  
г. Иркутск, 664048,  
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39  
e-mail: info@gkb38.ru; http://www.gkb8.ru  
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145  
ИНН/КПП 3810009342/381001001

18.10.2021 № 2295  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В ответ на запрос № 101388 от 14.10.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на оказание услуг по проведению замеров сопротивления изоляции, измерения заземления системы электроснабжения и замены выключателей автоматических путем запроса котировок в электронной форме № 234-21н (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	<p><b>Уважаемый заказчик!</b> Просим вас разъяснить «требование3 содержащееся в п. 1 части 30 Информационной карты», а именно: возможна ли подача заявки участником, который не имеет свидетельства о регистрации электролаборатории, но у него заключен договор с субподрядчиком, у которого есть электролаборатория, деятельность которой зарегистрирована в установленном порядке?</p>	<p>Согласно Разделу 30 Извещения о проведении закупки на оказание услуг по проведению замеров сопротивления изоляции, измерения заземления системы электроснабжения и замены выключателей автоматических путем запроса котировок в электронной форме № 234-21н установлены требования к <b>участнику закупки</b>, а именно:</p> <p>1) соответствие участника закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки:</p> <p>– <b>наличие действующего свидетельства о регистрации электролаборатории, дающего право оказывать услуги, являющиеся предметом закупки.</b></p> <p>Кроме того, для участия в запросе котировок может заявка быть подана группой лиц, выступающих на стороне одного участника закупки (коллективный участник закупки), каждое лицо, входящее в состав коллективного участника закупки, должно отвечать требованиям, указанным в пунктах 2-6 Раздела 30.</p> <p>Лица, входящие в состав коллективного участника закупки, должны в совокупности отвечать требованиям, указанным в пунктах 1, 7 Раздела 30.</p> <p>Лица, выступающие на стороне одного участника процедуры закупки (коллективный участник закупки), обязаны заключить между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации.</p> <p>Извещение не содержит положение о возможности заключения договора субподряда участника и иным юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не установлено.</p>

Главный врач  
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

  
Ж.В. Есва