



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №8»

Ярославского ул., д. 300
г. Иркутск, 664048,
тел./факс (3952) 44-31-30, 44-33-39
e-mail: info@gkb38.ru; <http://www.gkb8.ru>
ОКПО 05248704; ОГРН 1033801430145
ИНН/КПП 3810009342/381001001
24.09.2021 № 2158
На № _____ от _____


В ответ на запрос № 101162 от 22.09.2021г. на разъяснение положений Извещения о проведении закупки на оказание услуг по проведению замеров сопротивления изоляции, измерения заземления системы электроснабжения и замены выключателей автоматических путем запроса котировок в электронной форме № 227-21н (далее – Извещение) сообщаем нижеследующее:

№ п/п	Содержание запроса на разъяснение положений Извещения	Содержание ответа на запрос:
1	<p>Согласно пункта 2.2. Технического задания (Приложение №1 к Извещению) Исполнитель должен выполнить следующие виды низковольтных измерений:</p> <ul style="list-style-type: none">- Внешний осмотр и испытание на механическую прочность контактов и креплений заземляющих устройств;- Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок;- Проверка наличия цепи между заземлителями и элементами заземленной установки;- Проверка цепи фаза-ноль в электроустановках до 1кВ с системой TN путем непосредственного измерения тока однофазного замыкания на корпус или провод;- Измерение сопротивления заземляющих устройств. <p>При этом Локальный ресурсный сметный расчет, а также пункт 1.4 «Объем работ» Технического задания содержат информацию об объеме работ лишь по одному из пяти выше названных видов работ – «Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок».</p> <p>В целях обеспечения возможности для формирования корректного ценового предложения по закупке, прошу опубликовать актуальную информацию, раскрывающую полный объем работ по закупке, а именно требуемое количество измерений отдельно по каждому виду из числа указанных в пункте 2.2. Технического задания:</p> <ul style="list-style-type: none">- Внешний осмотр и испытание на механическую прочность контактов и креплений заземляющих устройств;- Измерение сопротивления изоляции силовых и осветительных проводок;- Проверка наличия цепи между заземлителями и элементами заземленной установки;- Проверка цепи фаза-ноль в электроустановках до 1кВ	<p>В Извещении о проведении закупки на оказание услуг по проведению замеров сопротивления изоляции, измерения заземления системы электроснабжения и замены выключателей автоматических путем запроса котировок в электронной форме № 227-21 будут внесены соответствующие изменения.</p>

с системой TN путем непосредственного измерения тока однофазного замыкания на корпус или провод; - Измерение сопротивления заземляющих устройств.	
--	--

Главный врач
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

Исп.: Земцов А.В., юристконсульт, (3952) 50-23-21



Ж.В. Есева